



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPAS DE MULEGE
DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO HIDRAULICO



INFORME DE ACTIVIDADES

SISTEMA VISITADO: GUERRERO NEGRO, B.C.S.

FECHA: 12 DE MARZO DE 2018

DESCRIPCION

SE VIAJO A LA POBLACION DE GUERRERO NEGRO B.C.S. CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y CALIBRAR LOS EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. SE TRABAJO EN LA CALIBRACION DE LOS CUATROS POZOS, QUEDANDO EL NUMERO UNO, POZO PRINCIPAL EN OPERACIÓN CON 30 LPS, YA QUE ESTE EQUIPO TENIA UN POCO MAS DE CUATRO MESES FUERA DE SERVICIO.



ELABORO

ING. CARLOS VILLAVICENCIO AGUILAR
DIRECTOR TECNICO